

vydává

OSVĚDČENÍ**o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE
část 1 – mechanické a fyzikální vlastnosti****č. CE-ZSTV-12-033/1**

na výrobek:

Dřevěné okno dvojité deštěné

žadatel:

**Miroslav Šířer
267 41 Kublov 12
IČ: 12243442**

výrobce:

**Miroslav Šířer
267 41 Kublov 12
IČ: 12243442**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C4
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída E1050
Nebezpečné látky	Zákon č. 356/2003 Sb., Vyhláška č. 231/2004 Sb., Vyhláška č. 232/2004 Sb., Směrnice Rady 76/769/EHS	Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	npd
Akustické vlastnosti	Deklarovaná hodnota	$R_w (C; C_{tr}) = 46 (-1; -4)$ dB - dvoukřídlové dřevěné okno dvojité deštěné o celkovém rozměru 1,20 x 1,50 m s izolačním dvojsklem 4-14-4 mm na vnějším křídle a jednoduchým zasklením na vnitřním křídle
Součinitel prostupu tepla U_w	Deklarovaná hodnota	$U_w = 0,95$ W/(m².K) - dvoukřídlové dřevěné okno dvojité deštěné o celkovém rozměru 1,20 x 1,50 m s izolačním dvojsklem 4-14-4 mm na vnějším křídle a jednoduchým zasklením na vnitřním křídle
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-042-12 vydaném dne 04.12.2012 AZL č. 1030.1 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu o zjištění nebezpečných látek č. NL-010-07 vydaném dne 30.03.2007 Notifikovanou osobou č. 1389 – MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu o zkoušce č. 148/12 (Stanovení součinitele prostupu tepla) vydaném dne 11.06.2012 AZL č. 1007.1 – CSI a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304 a Protokolu o zkoušce č. 195/12 (Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti) vydaném dne 30.07.2012 AZL č. 1007.1 - CSI a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku a o klasifikaci výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPD-12-032 vydaný dne 07.12.2012 Notifikovanou osobou č. 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 7. prosince 2012**Platnost do: 7. prosince 2017**

Ing. Miroslav Zapletal
vedoucí Zkušebny STV